


## Извещатель охранный комбинированно-совмещённый «Пунктир-А»

### ИЗОЛЯТОР КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ «ПУНКТИР-КЗ-А»



#### ЭТИКЕТКА

БМКЦ.468243.100 ЭТ

#### 1. Основные сведения об изделии

Изолятор короткого замыкания «Пунктир-КЗ-А» БМКЦ.468243.100 (далее - изолятор КЗ, изделие) входит в состав извещателя «Пунктир-А» и является адресным устройством.

Изолятор КЗ обеспечивает автоматическое отключение сегмента (участка) линии при возникновении короткого замыкания в линии связи с датчиками-детекторами.

При топологии линии связи с резервированием изолируется повреждённый участок между двумя соседними изоляторами;

При топологии линии связи без резервирования изолируется участок от изолятора КЗ предшествующего повреждению до конца линии связи.

Изолятор КЗ содержит встроенную защиту от перенапряжения в линии связи.

Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации извещателя «Пунктир-А» БМКЦ.425621.101 РЭ, размещенном на сайте [www.punktir-a.ru](http://www.punktir-a.ru).

#### Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
1 Питание	от линии связи датчиков
2 Габаритные размеры изолятора КЗ, мм, не более	52×33×17
3 Габаритные размеры защитного кожуха, мм, не более	100×100×25
4 Диапазон рабочих температур, °С	от минус 60 до плюс 65

#### Подключение и техническое обслуживание

Цветовая гамма проводов подключения:

- **Чёрные** провода подключаются в разрыв провода «А» линии связи;
- **Синий** провод подключается к проводу «В» линии связи.

При выпуске из производства линейный адрес изолятора равен 0.

Изолятор КЗ является необслуживаемым и неремонтируемым изделием.

#### Сведения о сертификации

Изолятор короткого замыкания «Пунктир-КЗ-А» соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

#### Сведения о предприятии-изготовителе

Группа компаний «ТвинПро»  
Россия, 125040, г. Москва,  
1-я ул. Ямского поля, д.28

Произведено: ООО «ОКБ «Авгит»  
Россия, 198216, г. Санкт-Петербург,  
Ленинский проспект, д. 140, лит. А

## 2. Комплект поставки

	Наименование	Кол-во, шт.
1	Изолятор короткого замыкания «Пунктир-КЗ-А»	1
2	Основание защитного кожуха	1
3	Крышка кожуха	1
4	Пластина монтажная	1
5	Соединитель кабельный 0,4..0,9мм <sup>2</sup>	4
6	Хомут нейлоновый 100×2,5	4
7	Саморез DIN7981 3,5×16	4
8	Шуруп 3,5×11	4
9	Этикетка	1
10	Упаковочный пакет (отсутствует при поставке в составе собранной линии)	1

## 3. Свидетельство о приемке и упаковывании

Изолятор короткого замыкания «Пунктир-КЗ-А» БМКЦ.468243.100 Зав.№ \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ОКБ «Авгит».

Упаковывание произвел

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

Представитель ОТК

\_\_\_\_\_

подпись  
М.П.

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

год, месяц, число

## 4. Сведения о продаже

\_\_\_\_\_

Подпись продавца  
М.П.

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

Дата продажи

## 5. Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи через уполномоченного представителя, а в случае её отсутствия - с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

В случае выявления потребителем дефектов в течение гарантийного срока, вызванных заводским браком, изделие подлежит безвозмездной замене на аналогичный.

Гарантийные обязательства на изделие не распространяются в случае:

- нарушения последовательности и правил подключения и эксплуатации изделия;
- наличия механических, химических и иных повреждений изделия;
- наличия следов самостоятельного ремонта, вскрытия корпуса модуля;
- эксплуатации оборудования вне определенных предприятием-изготовителем целей и условий.